

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: /2018-SSZ-ÚŘ-

Vyřizuje: Mgr. Peterka

Telefon: 972 244 805

Mobil: 702 028 747

E-mail: Peterka@szdc.cz

Datum: 5. 1. 2018

Interní sdělení

Připomínky k projektu stavby „TOA POINT NRZO“ – SO – 04 – Mirošovice u Prahy**B.SO.04 Souhrnná část****B.1 Souhrnná technická zpráva**

B.1.3. a) – str. 5 – kdo a jak určil, že se v záboru stavby nenalézají chráněné druhy živočichů a rostlin

B.1.5.b) – str.9. – doplnit odkaz na dokument v dokladové části, kdo a kdy vydal. Sousedství „neбудe podléhat“ nahradit „nepodléhá“ – rozhodnutí je již vydané.

B.1.6 f) – str. 10. - požadujeme doplnit podmínku na ovzorkování výkopových zemin před započítáním prací na přítomnost nebezpečných látek v rámci případného skládkování

B.3. m) – str. 13. – doplnit na základě čeho a kdo rozhodl o tom, že stavba nebude mít vliv na ŽP

B.3. o) – str. 13. - sousloví „neбудe podléhat“ nahradit „nepodléhá“ – rozhodnutí je již vydané.

Upozorňujeme, že zákon č. 100/2001 byl na konci roku 2017 novelizován

B.3. p) – str. 13. - zkontrolovat, popř. doplnit, zda jsou v dokumentaci zpracovány všechny podmínky dotčených orgánů z hlediska ochrany přírody

Doporučujeme doplnit část B.3 o kapitolu věnovanou havarijnímu popř. povodňovému plánu. Bude obsahovat podklady k realizaci povodňového a havarijního plánu. Na základě posouzení vodotečí a vyjádření příslušného vodoprávního úřadu doporučit nebo vyloučit povodňový plán. Vzhledem k používání stavební techniky a mechanizace doporučujeme zařadit vypracování havarijního plánu (PHM, úkapy a pod) a jeho aktualizaci zhotovitelem. Nebo zařadit jako součást kap. B.3. p).

E.2.6.a.1. – žádáme o doplnění jak bude naloženo se stávající kanalizační soustavou. Z projektu není jasné, jak je současný stav řešen. Žádáme o doplnění sanace stávající kanalizační soustavy.

B.1.2.3 – str. 5 - požadujeme upřesnit o jaké stavební odstraňované konstrukce jde. Pokud půjde o demolované zdivo, nebo beton – požadujeme doplnit, aby tento materiál byl ovzorkován na azbest a PCB a pak rozhodnuto o jeho uložení, či recyklaci

B.1.2.7 – str. 5 – požadujeme doplnit podmínku na ovzorkování výkopových zemin (kanalizační přípojka) před započítím prací na přítomnost nebezpečných látek, pro případ, že by zemina byla použita na povrchu k rekultivaci, nebo skládkování a ne k záhozu výkopu

B.3 Vliv stavby na životní prostředí

Chybí zapracování kapitoly „Hluk ze stavební činnosti“, nebo vyjádření, že stavba nebude negativně působit hlukem na okolí – požadujeme doplnit.

B.3.1 – str. 6. – toto není hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, doporučujeme použít text z bodu B.3.3a) a rozšířit o obecné informace charakterizující vliv stavby na životní prostředí – požadujeme přepracovat a dopracovat. Do této části požadujeme doplnit odůvodněné stanovisko OOP o vyloučení vlivu stavby na lokality soustavy NATURA 2000 podle § 45 i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, s odkazem na dokladovou část.

Tato část není věnována hodnocení podle zákona č.100/2001 Sb.

B.3.2 – str. 6. – požadujeme zde zapracovat vyjádření příslušného úřadu podle zákona č.100/2001 Sb., s odkazem na dokladovou část.

B.3.3a) – str.6. – požadujeme přepracovat, tak aby text odpovídal názvu podkapitoly - *Řešení vlivu stavby, provozu na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků* – konkrétní vlivy, konkrétní opatření a konkrétní minimalizace účinků.

B.3.3b) – str. 6. – požadujeme doplnit tvrzení, že záměr stavby se nevyskytuje v žádném maloplošném, či velkoplošném chráněném území, v ochranném pásmu státem chráněného stromu nebo VKP. V případě, že ano požadujeme doložit vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že stavba nemá vliv na předmět ochrany ani oblast samotnou. Popřípadě uvést nejbližší prvky ochrany přírody v okolí a jejich vzdálenost od záměru stavby.

B.3.3c) – str. 6. – stavba se minimálně vyskytuje v ochranném pásmu dráhy. Vzhledem k jejímu charakteru připadá do úvahy ochranné pásmo el. vedení, kanalizace a vodovodních řadů..., požadujeme doplnit

B.3.3d) – doporučujeme doplnit část B.3 o kapitolu **B.3.3d)** věnovanou havarijnímu a povodňovému plánu. Bude obsahovat podklady k realizaci povodňového a havarijního plánu.. Na základě posouzení vodotečí a vyjádření příslušného vodoprávního úřadu doporučit nebo vyloučit povodňový plán. Vzhledem k používání stavební techniky a mechanizace doporučujeme zařadit vypracování havarijního plánů (PHM, úkapy a pod) a jeho aktualizaci zhotovitelem.

B.5 Odpadové hospodářství

B.5. – str. 7.

- doplnit výkaz výměr jednotlivých odpadů
- požadujeme doplnit o požadavek na zhotovitele na ovzorkování demolic na azbest a PCB před započítím stavby.
- doplnit výpis zařízení ke skládkování, či recyklaci odpadů v okolí záměru stavby

B.9 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.9.a) – str. 8. - doložit tvrzení, že stavba se nachází mimo povodňové území

B.12 Organizace výstavby

B.12e) – str. 9. – požadujeme dopracovat a upřesnit podle našich připomínek ad. B.3. Budou se používat stavební mechanizmy, nákladní automobily – hrozí únik PHM a pod...to řeší havarijní plán, existují mobilní havarijní soupravy.

E.1.6 Technická zpráva

D.1.4 a 1.3 - str.4. – Žádáme o doplnění jak bude sanována a upravena stávající kanalizační jímka, jak z hlediska bezpečnosti, tak hlavně z hlediska hygieny

H. SO.04. Doklady

Požadujeme do dokladové části doplnit chybějící vyjádření příslušných orgánů, podle připomínek a vytvořit samostatnou složku dokladů týkajících se životního prostředí

V celém dokumentu je poměrně velké množství překlepů