



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ČISTOPIS 05/2018

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9		
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 120 00 Praha 2 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 METROPROJEKT		Souprava číslo:
HIP: Ing. Václav KŘIVÁNEK tel.: +420 296 154 330 Specialista profese: Ing. Petr CMÍRAL Stupeň: PROJEKT (DSP)		Podpis: <i>Křivák</i> Název a účel díla: Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009		
Zpracovatelské středisko: S-71 tel.: +420 296 154 158 Vedoucí střediska: Ing. Jan KAHUDA Odpovědný projektant: Ing. Václav MISÁREK		Název části díla: Technologická část Silnoproudá technologie včetně DŘT Napájení zab. a sděl. zařízení z trakčního vedení PS 05-03-04 Žst. Pačejov, trakční TS 25/0,4 kV		D D.3 D.3.8 D.3.8.1
Vypracoval: Ing. Václav MISÁREK Kontroloval: Ing. Jaroslav NITKA Skart. znak: V20/2039 Počet formátů: 2x A4		Podpis: <i>Misárek</i> Podpis: <i>Nitka</i> Datum: 05/2018 Měřitko: - IČD: 17 7163 04 03 08 01		Změna: - Číslo příl.: 010

SEZNAM KABELŮ				
označení	typ	od	do	délka (m)
WH001	50-AXEKVCEY 1x70/35 mm ²	stožár TV č.40A - pojistka	TS 25 kV - pojistka	25
WH002	50-AXEKVCEY 1x70/35 mm ²	TS 25 kV - pojistka	trafo T1-U1	2
WL001.2L1	1-YY 1x70 černá	trafo T1-U2	RH-ZZ (FA1:2)	5
WL001.2N	1-YY 1x70 modrá	trafo T1-N2	RH-ZZ (FA1:4)	5
WL001.2L2	1-YY 1x70 černá	trafo T1-V2	RH-ZZ (FA1:6)	5
WL002.3L1	1-YY 1x185 černá	trafo T1-U3	RH-EOV (FA1:2)	5
WL002.3N	1-YY 1x185 modrá	trafo T1-N3	RH-EOV (FA1:4)	5
WL002.3L2	1-YY 1x185 černá	trafo T1-V3	RH-EOV (FA1:6)	5
	1-YY 1x120 zelenožlutá	RH-ZZ (PE2)	oddálený zamnič	40
	1-YY 1x120 zelenožlutá	RH-EOV (PE3)	oddálený zamnič	40
	izolovaný vodič FeZn 10 mm	TS 25 kV - FV2	kolej č.2 - kolejnice 1	18
	izolovaný vodič FeZn 10 mm	trafo T1-V1	kolej č.2 - kolejnice 1	18
	izolovaný vodič FeZn 10 mm	trafo T1-V1	kolej č.2 - kolejnice 2	20