

CSN EN ISO 5457 - A0

INSTALOVANÝ CHLADICÍ VÝKON – 128,5 kW (3x 33,5 + 1x 28,0 kW)

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Vnitřní jednotky: | 40 z 48 |
| Výkon: | 45,3 z 46 (98,48 %) |
| Celkové rozvody systému: | 188,7 z 300 m |
| Celkový chladicí výkon systému: | 112,23 kW |

[illegible]