

PREdistribuce, a. s.

150 00 Praha 5, Svornosti 3199/19a

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158

IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516

bankovní spojení: 17551853/0300

SUDOP Energo s.r.o.

Olšanská 2643/1a

130 00 Praha 3 - Žižkov

Váš dopis značky/ze dne
05.11.2015

Naše značka
300028572

Vyřizuje/telefon
Ing. L. Musílek/267052961

V Praze dne
23.11.2015

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Optimalizace traťového úseku Mstětice – Vysočany, přeložky kabelů NN PREdistribuce“

S předloženou dokumentací pro územní řízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi) souhlasí. PREdi zajistí přeložku distribuční soustavy dle následujících bodů:

a) **Přeložky** - plní dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. hradí vyvolavatel

Přeložení kabelu typu AYKY 3x240+120 mm² mezi RIS 82/46 a RIS 82/76Z, kabel AYKY 4x70 T-odbočka na kabelu mezi RIS 82/1836 a RIS 82/143, 2x kabel AYKY 3x185 + 95 mm² mezi TS 4205 a RIS č. 82/460, kabel AYKY 3x240+120 mm² mezi RIS 63/00 a RIS 63/0F, kabel AYKY 3x240+120 mm² mezi RIS 63/00 a RIS 63/313, kabel AYKY 3x240+120 mm² mezi RIS 26/197Z a RIS 26/145 .

Smlouvy o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy nejsou součástí našeho vyjádření a budou vyhotoveny na základě žádosti přeložka podané min. dva měsíce před realizací.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Platnost našeho vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení je jeden rok.

S pozdravem


PREdistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5

Ing. Milan Válek
vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100