



prvek: OKNO		číslo: 3N.054
počet ks: 1 ks		
popis: dřevěné dvojité okno, osazené do špalety; vnější okno osazeno v oválném okenním otvoru, dvěma stojinami členěno na tři díly vnitřní okno osazené v okenním otvoru ukončeném segmentovými obloukem je dvěma stojinami členěno na tři díly, jednotlivá okenní křídla jsou dále nedělená; okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy		
umístění: krajní severní osa západního průčelí budovy A (místnost A305)	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce,	
rozměry: šířka: 2220 mm výška 1800 mm	materiál: dřevo, sklo	
nátěr: vnější okno s rámem má nátěr hnědou barvou, vnitřní okno s rámem nátěr smetanový		
details: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		
NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou klíček natřít i kování – viz stávající stav Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		
		
okno – celkový pohled z exteriéru		
		
okno – celkový pohled z interiéru		