

prvek: **ARKÁDA**

číslo: **1N.062**

počet ks: 1

popis: Část průčelí je vytvořena pomocí dvou typově toskánských sloupů, doplněných bosáží. Sloupy mají toskánské hlavice s dekami a na vnější fasádě nesou vlys s triglify. Na vnitřní straně již nesou jen jednoduchý vlys.

umístění: mezi peronem a schodištěm před severní fasádou

památkové
hodnocení: součást původní architektury objektu,
kvalitní architektonické řešení

rozměry: ~ oměřeno ve výkresu
Výška sloupu: 6015 mm
Šířka arkády celkem: 10910 mm
Šířka římsy: 10910 mm
Výška římsy: 610 mm
- Nízká profilace, viz foto

materiál: omítané zdivo

nátěr: z exteriéru okrový nátěr, shodný s fasádou, z interiéru nevhodný modrý nátěr.

stav: Z vnější strany je poškozen vlys s triglify. Z vnitřní strany římsa pod přístřeškem. Ve spodní části značně poškozeno vlhkostí. Ze strany nástupiště nevhodný obklad soklu – odstranit.

NÁVRH:

Provést omytí fasády, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



pohled na arkádu z exteriéru



toskánský sloup bosovaný