

prvek: **ŠTUKOVÝ PRVEK**

číslo: **5N.076 A-F**

počet ks: 6 ks

popis: štukový prvek – v prostoru nad stlačeným okenním obloukem ve vrcholu stylizovaný klenák s kanelováním, po stranách ve cviklech vegetabilní motivy

umístění: východní průčelí budovy A

památkové
hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo

rozměry: ~ oměřeno ve výkrese
Šířka prvku: 3000 mm (včetně konzol)
Výška prvku: 1830 mm
Vysoká profilace: viz foto

materiál: štuková omítka

nátěr: nátěr smetanovou barvou

stav: Stav štukového prvku je celkem dobrý. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.

NÁVRH:

nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu.

Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů.

Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



celkový pohled



celkový pohled



celkový pohled