

prvek: <b>SVĚTLÍK</b>		číslo: <b>ST.10</b>
počet ks: 1		
popis: Zastřešení světlíku je provedeno z kovové konstrukce, zasklené drátosklem. Sklo je zaskleno do kytu. Dělení ploch je provedeno L a T profily. Kolem světlíku je provedeno mohutné oplechování.		
umístění: Na střeše budovy D	památkové hodnocení:	Původní prvek z doby výstavby objektu, technické zařízení objektu
rozměry: Délka: 9000 mm Šířka 3900 mm Výška 3850 mm	materiál:	Kov, sklo
nátěr: několik vrstev černých, zelených a šedých nátěrů		
stav: Povrch natřen novodobým nátěrem. Nátěr je poškozen a vypráskává. Ve spodní části, v kotvení je světlík napaden korozí. Zasklení je popraskané.		

#### NÁVRH:

Nutno restaurovat restaurátorem s licenci Ministerstva kultury ČR. Světlík bude částečně demontován a odvezen do restaurátorské dílny, kde bude očištěn od novodobých nátěrů a nečistot. Budou doplněny chybějící části. Bude provedena nová povrchová úprava s krycím nátěrem. Odstín bude shodný jako u kovových prvků na části C.



pohled na světlík od západu