


prvek: DVEŘE		číslo: 1N.072
počet ks: 1		
popis: Dřevěná stěna v otvoru ukončeném obloukem, stejná jako 1N.028. Rozdíl je v dveřních křídlech, která jsou v tomto případě umístěna po stranách stěny a střed výplně je pevný, členěný stejně jako dveřní křídla.		
umístění: z peronu do bývalých WC D131	památkové hodnocení: původní prvek patřící k vybavení objektu, kvalitní truhlářská práce	
rozměry: ~ oměřeno ve výkresu, osazovací rozměr šířka: 2680 mm výška: 5580 mm	materiál: dřevo	
nátěr: hnědý krycí nátěr		
details:		
návrh: Doporučujeme repasovat a ponechat na původním místě. Některé neopravitelné kusy nahradit přesnými tvarovými i materiálovými kopiemi. Přemístit dveřní křídla do původní pozice, zachovat původní typ zasklení. Viz technologický postup TP/116, lepené sklo (bez nadsvětlíku).		
		
		pohled na dveře z peronu