

prvek:	DVEŘE	číslo:	1N.087
počet ks:	1		
popis:	Osový vchod s trojúhelným štítem a oválné okno prvé podesty jsou vloženy do velkého oblouku. Pole stěny v bocích oválného okna podesty je zdobeno vegetabilním dekorem s dvojicí postaviček puttů nesoucích kartuši s nápisem č.p. 300. Trojúhelný štít je nesen římsou se zubořezem a dvojicí dekorovaných sloupů s kolmou volutovou hlavicí. Dveře jsou dvoukřídlé ze 2/3 prosklené. Krajní dvě pole portálu jsou prosklená s dělením na tři díly. Před okny a na dveřích jsou mříže.		
umístění:	vchod na schodiště E149 v budově E – jižní fasáda	památkové hodnocení:	provedeno přesně podle Fantova kamenického výkresu
rozměry:	~ oměřeno ve výkresu, osazovací rozměr Šířka okna: 520 mm Šířka dveří: 1430 mm výška: 2130 mm	materiál:	pískovcový portál, dřevěné dveře, kovové mříže
nátěr:	pískovec je bez povrchové úpravy, dveře jsou natřeny transparentním lakem		
details:	typové dveřní závěsy s kuželkovými konci, jako na ostatních dveřích nádraží, okopný plech, oválné okno s barevnou vitráží		
návrh:	Dveře repasovat a ponechat na původním místě. Některé neopravitelné kusy nahradit přesnými tvarovými i materiálovými kopiemi s přesazením původních kování, závěsů a okopných plechů. Pokud možno vyměňovat pouze uhnílé části dveří. Pískovec bude restaurovat restaurátor s licenci MK ČR. Napíše restaurátorský záměr, který bude schválen NPÚ a poté bude portál podle záměru restaurován. Viz technologický postup TP/116.		



celkový pohled na portál



dveřní křídla se sloupky a římsou nesoucí štít



detail putta



oválné okno s vitráží pohled z interiéru



pískovcová výzdoba plochy v oblouku



detail výzdoby sloupku