



prvek: OKNO		číslo: 3N.057
počet ks: 7 ks		
<p>popis: dřevěné dvojité okno, dovnitř otvíravé, osazené do špalety; vnější okno osazeno v okenním otvoru ukončeném stlačeným obloukem, vnitřní okno osazené v obdélném okenním otvoru; okno má dvě stojiny, po krajích vždy dvě křídla nad sebou oddělená poutcem zhruba v polovině výšky, ve středním dílu ve spodní části jedno křídlo dvěma vertikálními příčlemi dělené na tři tabulky, nad nimi poutcem oddělené obdélné (u vnějšího okna segmentově ukončené) dále nedělené křídlo</p> <p>z vnitřní strany dřevěný parapet</p> <p>okna mají původní zapuštěné závěsy, okenní kličky jsou novodobé mosazné</p>		
umístění: západní průčelí budovy D	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce	
rozměry: šířka: 2770 mm výška: 2780 mm	materiál: dřevo, sklo	
nátěr: krycí nátěr hnědou barvou (zřejmě nepůvodní)		
details: mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		
<p>NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr vnější části středně hnědou, vnitřní smetanovou barvou, novodobé kování nahradit přesnou kopií původního, s výjimkou klíček natřít i kování – viz stávající stav</p> <p>Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.</p> <p>Viz technologický postup TP/118.</p>		
		
okno – celkový pohled z exteriéru		okno – celkový pohled z interiéru



okno – celkový pohled z interiéru