

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|---|----------------|
| prvek: | ŠTUKOVÝ PRVEK | | číslo: | 2N.009 |
| počet ks: | 1 ks | | | |
| popis: | Štukový prvek nad nadpražní římsou, pod vlysem z přerušené pásové bosáže vyrůstají dva mladé duby, které se u architrávu kříží a větvemi a listím vyplňují celý vlys kladí | | | |
| umístění: | v jihozápadním zkoseném nároží – budova E | památkové hodnocení: | původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo | |
| rozměry: | ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 3640mm Výška prvku: 610 mm Nízká profilace: viz foto | | materiál: | štuková omítka |
| nátěr: | nátěr smetanovou barvou | | | |
| stav: | Štukový prvek je celkem v dobrém stavu. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu a prachových depozit. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové | | | |

NÁVRH:

nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu.

Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



štukový prvek – celkový pohled v roce 2004



Stav v roce 2017