


prvek: SOKL		číslo: 1S.006
počet ks: 1 ks		
popis: Kamenný obklad soklu		
umístění: Severní, západní průčelí budovy A Západní průčelí budovy B	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní kamenická práce, umělecko-řemeslné dílo	
rozměry: ~ oměřeno ve výkresu Délka: 65200 mm Výška: 62300 mm	materiál: kámen – pískovec, zdivo, omítka	
nátěr: Bez povrchové úpravy		
stav: Kámen je povrchově silně znečištěn prachovými depozity a holubím trusem, na vlhkých místech je mechový porost. Spáry jsou místy vypadané a nesoudržné. Ve spodní části se projevuje značné zasolení a zavlhčení. Zábradlí je povrchově poškozeno korozí kamene.		
NÁVRH: zachovat na původním místě beze změny, velmi šetrně očistit, v případě nutnosti konzervovat a hydrofobizovat či kamenicky doplnit. Pískovec bude restaurovat restaurátor s licenci MK ČR. Provést omytí kamenného prvku, odstranění nesoudržných spár. Doplnění kamenné výzdoby umělým kamenem shodné struktury jako stávající kámen. Provést patinu shodně jako je provedena na části C v roce 2016. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/107.		
		
celkový pohled na kamenný sokl		
<div></div>		