

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| prvek: <b>DVEŘE</b>   |  | číslo: <b>1N.064 A-G</b> |
| počet ks: 7   |  |                          |
| <p>popis: Dvoukřídlé dvojité dřevěné dveře jsou součástí dřevěné výplně otvoru s půlkruhovým ukončením. Výplň se skládá z části nad poutcem, která tvoří nadsvětlík, dělený na tři vertikální díly, střední díl je horizontálně dělen na polovinu a spodní část ještě na čtyři díly. Dvevní křídla mají v dolní části kazety ukončené vlnovkou. Horní prosklená část je ukončena segmentem. Nad dvevními křídly je jedno pole nadsvětlíku s římsou podepřenou konsolí. Boční díly jsou ze 2/3 prosklené a spodní díl je kazetový.</p> |  |                          |
| umístění: z peronu do místností A112, A113, B118, B119  | památkové hodnocení: kvalitní truhlářská práce z doby výstavby objektu |                          |
| rozměry: šířka otvoru: 2580 mm<br>výška: 5570 mm  | materiál: tvrdé dřevo, patrně dub                                      |                          |
| nátěr: transparentní lak  |  |                          |
| <p>details: na některých dveřích se dochovaly původní kliky, všechny mají původní závěsy a některé okopné plechy ve tvaru vlny na vrcholu ukončené kruhy</p>  |  |                          |
| <p>návrh: Doporučujeme repasovat a ponechat na původním místě. Některé neopravitelné kusy nahradit přesnými tvarovými i materiálovými kopiemi s přesazením původních kování, závěsů a okopných plechů. Pokud možno vyměňovat pouze uhnílé části dveří.<br/>Viz technologický postup TP/116 (spodní výplně - lepené sklo).<br/>Dveře 1N.064f musí mít kliku s panikovou funkcí (požadavek HZS, únikový východ)</p>   |  |                          |



vnější líc dveří



vnitřní líc dveří



původní dveřní závěs na většině dveřních křídel



profilace potce pod nadsvětlíkem



původní dveřní závěs na většině dveřních křídel



druhotně osazené kování ze 30. let. 20. stol.