

prvek: OKNO		číslo: 1N.155
počet ks: 1		
popis:	Z exteriéru jednoduché okno ukončené obloukem. Okno má pod patou klenby nadpraží. V horní části je dělené vertikálně na třetiny. Střední díl pak ještě na vodorovné poloviny. Spodní díl výplně je vertikálně dělen na třetiny. Krajní dvě pole jsou po výšce dělena na poloviny. Střední díl je v horní čtvrtině předělen poutcem a spodní díl je dvoukřídlé dovnitř otvíravé okno. Dřevěné rámy i křídla mají profilaci. Vnitřní okno je předělené příčkou.	
umístění:	Z WC A105 do západní fasády	památkové hodnocení: kvalitní truhlářská práce z doby výstavby objektu
rozměry:	~ oměřeno ve výkresu, osazovací rozměr šířka: 2740 mm výška: 4870 mm	materiál: dřevo
nátěr:	z exteriéru transparentní lak, z interiéru slonová kost	
details:	původní okenní závěsy s kuželkovými konci	
návrh:	Doporučujeme repasovat a ponechat na původním místě. Některé neopravitelné kusy nahradit přesnými tvarovými i materiálovými kopiemi s přesazením původních kování. Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Exteriér - viz technologický postup TP/116 Interiér - viz technologický postup TP/117 (fládr)	



pohled na okno z exteriéru



pohled na okno z interiéru



okenní závěs s kuželkovými konci

