

prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>4N.010 C-J</b>
počet ks: 8 ks		
popis: dřevěné dvojité jednokřídlé špaletové okno, dovnitř otevíravé má původní kličky a zapuštěné závěsy; jedno z oken má z vnitřní strany novodobou mříž		
umístění: Severní a jižní průčelí budovy A	památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce
rozměry: šířka: 740 mm výška: 1440 mm	materiál:	měkké dřevo
nátěr: krycí nátěr hnědou barvou		
details: původní mosazené kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		

**NÁVRH:** repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav  
odstranit novodobou mříž  
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.  
Viz technologický postup TP/118.



okno – celkový pohled z exteriéru




okno – celkový pohled z interiéru



původní okenní klička



původní zapuštěné okenní závěsy



detail křídla s mříží

