


prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>4N.064</b>
počet ks: 1 ks		
popis: dřevěné dvojité špaletové dvoukřídle okno, dovnitř otevíravé, osazené ve špaletě okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy před oknem je osazena nepůvodní novodobá mříž		
umístění: jižní průčelí budovy A	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce	
rozměry: Rozměry změřeny ve výkresech šířka: 1510 mm výška: 1470 mm	materiál: měkké dřevo, sklo	
nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový		
details: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		
<b>NÁVRH:</b> repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), doplnit případně chybějící části deštění; obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav odstranit nepůvodní mříže Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		
		
celkový pohled z exteriéru		