



prvek:	ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ		číslo:	4N.044 A-D
počet ks:	4 ks			
popis:	v kamenných sloupcích s kanelovaným dříkem ukončených volutou je osazené železné zábradlí s konkávním vzduťm uprostřed; pole je řešené jako kombinace geometrických motivů s rozvilinovým rostlinným motivem			
umístění:	budova A – na balkónech v západním průčelí		památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní kamenická a zámečnická práce, umělecko-řemeslné dílo
rozměry:	~ oměřeno ve výkresu Délka: 2860 mm Výška: 1190 mm		materiál:	kámen – pískovec, železo
nátěr:	kovová pole mají nátěr zelenou barvou (zřejmě nepůvodní), na ozdobách jsou stopy zlacení.			
stav:	Povrch natřen novodobým zeleným nátěrem. Nátěr je poškozen a vypráskává. Celé zábradlí je silně zkorodované. Ve spodní části, v kotvení je zábradlí napadeno korozí.			
NÁVRH:	Nutno restaurovat restaurátorem s licenci Ministerstva kultury ČR. Zábradlí bude demontováno a odvezeno do restaurátorské dílny, kde bude očištěno od novodobých nátěrů a nečistot. Budou doplněny chybějící části. Bude proveden průzkum barevnosti a zlacení. Bude provedena nová povrchová úprava s krycím nátěrem, v zeleném odstínu. Odstín bude shodný jako u kovových prvků na části C. Bude obnoveno zlacení. Viz technologický postup TP/110.			



celkový pohled



střední část zábradlí



polovina pole zábradlí



detail rostlinného motivu



kamenné sloupky

