

prvek: ŠTUKOVÝ PRVEK		číslo: 4N.065 A-F
počet ks: 6 ks		
popis: štukový prvek – v obdélném poli – supraportě - znak železničářů – okřídlené kolo		
umístění: západní průčelí budovy A	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 1900 mm (včetně šambrány) Výška prvku: 2390 mm (od kapky nad plameny) Nízká profilace: viz foto	materiál: štuková omítka	
nátěr: nátěr smetanovou barvou		
stav: V nadpražích se projevují praskliny. Štukový prvek není v dobrém stavu. Místy jsou štukové ozdoby opadané a nesoudržné. Na horních hranách je značný nános holubího trusu a prachových depozit. Okřídlené kolo je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		

NÁVRH: nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu,
Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



celkový pohled



Stav v roce 2017