

prvek: OKNO		číslo: 5N.010 A-J
počet ks: 10 ks		
popis: dřevěné dvojité špaletové dvoukřídlé okno, dovnitř otevíravé, osazené ve špaletě vždy dvě sdružená okna rámována dřevěným deštěním, po stranách pilastry nesoucí přímou nadokenní římsu (u některé z dvojic oken nadokenní římsa chybí), deštění má rovněž meziokenní pilíř, pod dřevěným parapetem deštěná parapetní pole rámovou konstrukcí s kazetovými výplněmi – osm shodně velkých obdélných kazet na výšku okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy		
umístění: východní průčelí budovy E – místnosti E539 až E545	památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce
rozměry: šířka: 1190 mm výška: 2000 mm	materiál:	měkké dřevo
nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový		
details: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		

NÁVRH:

repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), doplnit chybějící části deštění; obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.
Viz technologický postup TP/118.



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled na dvě okna z interiéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled na dvojici oken z exteriéru

