

prvek:	ATIKA SE SLOUPKY		číslo:	3N.103
počet ks:	1 ks			
popis:	nízká pískovcová atika s patnácti sloupky, jejichž hlava je půlkruhová (tvar valené klenby) s kanelováním, kanelura je také v minimalizovaném dříku, okraje sloupku vrcholí stuhou s kapkami, v ploše sloupku písmeno W			
umístění:	západní průčelí budovy B		památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, kvalitní kamenická práce, umělecko-řemeslné dílo
rozměry:	~ oměřeno ve výkresu Délka: 55720 mm Výška atiky: 890 mm Výška sloupku: 1290 mm Šířka sloupku: 750 mm		materiál:	kámen – pískovec
nátěr:	bez nátěru			
stav:	Kámen je povrchově silně znečištěn prachovými depozity a holubím trusem, na vlhkých místech je mechový porost. Spáry jsou místy vypadané a nesoudržné. Ve spodní části se projevuje značné zasolení a zavlhčení. Zábradlí balkonu je povrchově poškozeno korozí kamene.			
NÁVRH:	zachovat na původním místě beze změny, velmi šetrně očistit, v případě nutnosti konzervovat a hydrofobizovat či kamenicky doplnit, veškeré zásahy musí provádět restaurátor. Pískovec bude restaurovat restaurátor s licenci MK ČR. Provést omytí kamenného prvku, odstranění nesoudržných spár. Doplnění kamenné výzdoby umělým kamenem shodné struktury jako stávající kámen. Provést patinu shodně jako je provedena na části C v roce 2016. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/107.			



detail



detail sloupku



celkový pohled