

prvek: **ZÁBRADLÍ**

číslo: **7N.003**

počet ks: 1

popis: Na balkóně se dochovalo původní secesní kovové zábradlí. Zábradlí je tvořeno z prutů tvarovaných do rostlinných úponků. Kovová část zábradlí je zasazena do kamenných sloupků.

umístění: balkón na severní fasádě S věže, budova A

památkové  
hodnocení: původní secesní prvek, velmi kvalitní  
kovářská práce

rozměry: délka: 3030 mm  
výška: 1030 mm

materiál: kov

nátěr: zelený krycí nátěr

stav: Povrch natřen novodobým zeleným nátěrem. Nátěr je poškozen a vypráskává. Celé zábradlí je silně zkorodované. Ve spodní části, v kotvení je zábradlí napadeno korozí.

#### NÁVRH:

Nutno restaurovat restaurátorem s licenci Ministerstva kultury ČR.

Zábradlí bude demontováno a odvezeno do restaurátorské dílny, kde bude očištěno od novodobých nátěrů a nečistot. Budou doplněny chybějící části. Bude proveden průzkum barevnosti a zlacení. Bude provedena nová povrchová úprava s krycím nátěrem, v zeleném odstínu. Odstín bude shodný jako u kovových prvků na části C.

Viz technologický postup TP/110.



pohled na balkón se zábradlím



detail zábradlí