


prvek: OKNO		číslo: 4N.001 A-D
počet ks: 4 ks		
popis: dřevěné dvojité špaletové tříkřídlé okno s poutcem v horní třetině, dovnitř otevíravé, osazené ve špaletě; z vnější strany rámováno šambránou s přímou nadokenní římsou; má původní kličky a závěsy		
umístění: východní a západní část jižní fasády budovy E (místnosti E468, E467, E460, E459)	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce	
rozměry: šířka: 1310 mm výška: 2260 mm	materiál: měkké dřevo	
nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový		
detaily: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy – u spodních křídel tři, u horního větracího dva		
NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru



okenní klička



okenní závěsy

