

prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>4N.011 A-G</b>
počet ks: 7 ks		
popis: dřevěné dvojité špaletové tříkřídle okno s poutcem v horní třetině, dovnitř otevíravé, osazené ve špaletě; v interiéru s deštěním, má dřevěný parapet a deštění parapetního pole s úzkými obdélnými profilovanými kazetovými výplněmi s vystupujícími středy má původní kličky a závěsy		
umístění: západní průčelí budovy E – místnosti E470, E474, E475, E477, E483	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce	
rozměry: šířka: 1610 mm výška: 2660 mm	materiál: měkké dřevo	
nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má nátěr tmavě hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový		
detaily: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy – u spodních křídel tři, u horního větracího dva		
<b>NÁVRH:</b> repasovat, ponechat na původním místě vč. deštění, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou klíček natřít i kování – viz stávající stav Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru



celkový pohled z exteriéru



okenní klíčky



okenní závěs



celkový pohled z exteriéru