

prvek: MASKARON		číslo: 1N.305
počet ks: 1		
popis: Maska pod kordónovou římsou v klenáku okna. Maska je alegorií některého světového města. Maskaron má jemný chlapecký obličej. Maska má na hlavě čepici s přezkami. Korunka je stylizovaná do věže s cimbuřím. Za maskaronem vyrůstají stromy s jasanovými listy. Pod bradou je umístěn znak Prahy. Maska je vymodelována podle dochovaných Fantových návrhů, od kterých se ale realizace velmi vzdálila. Masku provedl Alois Folkman a dekorátorská firma Metoděj Kocourek, Čepek a Reinár		
umístění: západní fasáda budovy D		památkové původní umělecká práce z doby výstavby objektu hodnocení:
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 2620 mm (mezi triglify) Výška prvku: 1160 mm Vysoká profilace: viz foto		materiál: štuk
nátěr: světlý okr, nátěr fasády		
stav: Stav maskaronu je havarijní. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a odstupující od sebe. Na prvku proběhl neodborný zásah s cílem zajistit okraje opadávajících částí. Maskaron má domodelovanou korunu a znak. Listová výzdoba kolem maskaronu je opadaná. Na horních hranách je značný nános holubího trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		

NÁVRH:

Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat maskaron podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



maskaron v klenáku okna



maskaron v klenáku okna
stav v roce 2004



maskaron v klenáku okna stav z roku 2017