

prvek: <b>MASKARON</b>		číslo: <b>7N.018 A,B</b>
počet ks: 2		
popis: Nad římsou, která ukončuje nad střechou světlík, vystupuje atika s dekorem znázorňujícím maskaron se lví maskou na čele.		
umístění: Nad světlíkem budova A	památkové hodnocení: původní výtvarné dílo z doby výstavby objektu	
rozměry: ~ oměřeno ve výkresu Výška: 1090 mm Šířka: 640 mm	materiál: pískovec	
nátěr: bez povrchové úpravy		
stav: Povrch reliéfu je poškozen prachovými depozity a holubím trusem. V pískovci na povrchu je místy patrné zvětvávání kamene. Spády mezi jednotlivými částmi reliéfu jsou vypadané a projevuje se zatékání do kamene. Horní strany křídel jsou pokryty mechem a lišejníky.		

#### NÁVRH:

Pískovec bude restaurovat restaurátor s licenci MK ČR. Provést omytí kamenného prvku, odstranění nesoudržných spár. Doplnění kamenné výzdoby umělým kamenem shodné struktury jako stávající kámen. Provést patinu shodně jako je provedena na části C v roce 2016. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/107.

pohled na atiku s okřídleným kolem

