

prvek: OKNO		číslo: 1N.152 A-C
počet ks: 3		
popis: Dvojité okno je součástí dřevěné výplňové stěny ukončené z exteriéru obloukem a z interiéru segmentem. Stěna má pod patou klenby nadpraží. V horní části je dělená vertikálně na třetiny. Střední díl pak ještě na vodorovné poloviny. Spodní díl výplně je vertikálně dělen na třetiny. Krajiní dvě pole jsou po výšce dělena na poloviny. Střední díl je v horní čtvrtině předělen poutcem a spodní díl je dvoukřídlé dovnitř otvíravé okno. Dřevěné rámy i křídla mají profilaci.		
umístění: ze sálu restaurace A113 a místnosti A104 do západní fasády	památkové hodnocení: kvalitní truhlářská práce z doby výstavby objektu	
rozměry: ~ oměřeno ve výkresu, osazovací rozměr šířka: 2740 mm výška: 4870 mm	materiál: dřevo	
nátěr: z exteriérové strany transparentní lak, z interiérové strany patrně nepůvodní nátěr barvy slonové kosti		
detaily: původní okenní závěsy, secesní poloviční kličky a kličky se štítky		
návrh: Doporučujeme repasovat a ponechat na původním místě. Některé neopravitelné kusy nahradit přesnými tvarovými i materiálovými kopiemi s přesazením původních kování a závěsů. Pokud možno vyměňovat pouze uhnílé části okna. Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit fládrový nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Exteriér - viz technologický postup TP/116 Interiér - viz technologický postup TP/117		



pohled na okna z exteriéru



pohled na okno z interiéru