

prvek: <b>OKNO</b>		číslo: <b>5N.034 A-D</b>
počet ks: 4 ks		
popis: dřevěné dvojité špaletové tříkrídle okno, s poutcem v horní třetině, dovnitř otevíravé, osazené ve špaletě okno je rámováno dřevěným deštěním, pod okny je dřevěný parapet okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy		
umístění: severní průčelí budovy A (místnosti A515, A514, A503, A504)	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, kvalitní truhlářská práce	
rozměry: šířka: 1290 mm výška: 2060 mm	materiál: měkké dřevo, sklo	
nátěr: krycí nátěr hnědou barvou		
detaily: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy		
<b>NÁVRH:</b> repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr vnější strany vnějšího okna středně hnědý a zbývající části smetanový, s výjimkou klíček natřít i kování – viz stávající stav Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C. Viz technologický postup TP/118.		



celkový pohled z exteriéru



celkový pohled z interiéru