


prvek: <b>SVĚTLÍK</b>		číslo: <b>ST.11</b>
počet ks: 1		
popis: Zastřešení světlíku je provedeno z kovové konstrukce, původně zasklené drátosklem. Dnes je sklo nahrazeno plastovou průsvitnou deskou. Kolem světlíku je provedeno mohutné oplechování.		
umístění: Na střeše budovy B	památkové hodnocení:	Původní prvek z doby výstavby objektu, technické zařízení objektu. Druhotně byl světlík opraven a upraven. Vyměněné zasklení.
rozměry: Délka: 6600 mm Šířka 4300 mm Výška 5400 mm a 2800 mm	materiál:	Kov, sklo
nátěr: několik vrstev černých, zelených a šedých nátěrů		
stav: Povrch natřen novodobým nátěrem. Nátěr je poškozen a vypráskává. Ve spodní části, v kotvení je světlík napaden korozí. Novodobé nevhodné zasklení.		
<b>NÁVRH:</b> Nutno restaurovat restaurátorem s licenci Ministerstva kultury ČR. Upravit zasklení. Světlík bude částečně demontován a odvezen do restaurátorské díly, kde bude očištěn od novodobých nátěrů a nečistot. Budou doplněny chybějící části. Bude provedena nová povrchová úprava s krycím nátěrem. Odstín bude shodný jako u kovových prvků na části C.		
pohled na světlík od západu		