

prvek: ZUBOŘEZ		číslo: 5N.065
počet ks: 1 ks		
popis: štukový zubořez – součást korunní římsy		
umístění: Kolem celé budovy A	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Délka kolem celé budovy A: 100350 mm Výška prvku: 330 mm Vysoká profilace: viz foto	materiál: štuková omítka	
nátěr: fasádní nátěr ve smetanové barvě		
stav: Celkově dobrý, místa je stav horší, zejména tam, kde se projevuje zatékání do kamenné římsy.		
<p>NÁVRH: nedílná součást architektonické výzdoby fasády, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu.</p> <p>Provést zpevnění nesoudržných částí. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a chybějících částí zubořezu omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Domodelovat prvek podle dochovaných fotografií. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.</p>		



celkový pohled



Zubořez v roce 2017