

prvek:	<b>ATIKA SE SLOUPKY</b>	číslo:	<b>3N.097</b>
počet ks:	1 ks		
popis:	nizká pískovcová atika s patnácti sloupky, jejichž hlava je půlkruhová (tvar valené klenby) s kanelováním, kanelura je také v minimalizovaném dříku, okraje sloupku vrcholí stuhou s kapkami		
umístění:	západní průčelí budovy D	památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, kvalitní kamenická práce, umělecko-řemeslné dílo
rozměry:	~ oměřeno ve výkresu Délka: 55720 mm Výška atiky: 890 mm Výška sloupku: 1290 mm Šířka sloupku: 750 mm	materiál:	kámen – pískovec
nátěr:	Bez povrchové úpravy		
stav:	Kamenný prvek je povrchově poškozen mechy a lišejníky. Místy se projevují drobné praskliny. Kámen je povrchově silně znečištěn prachovými depozity a holubím trusem, na vlhkých místech je mechový porost. Spáry jsou místy vypadané a nesoudržné. Ve spodní části se projevuje značné zasolení a zavlhčení.		
<b>NÁVRH:</b>	Pískovec bude restaurovat restaurátor s licenci MK ČR. Provést omytí kamenného prvku, odstranění nesoudržných spár. Doplnění kamenné výzdoby umělým kamenem shodné struktury jako stávající kámen. Provést patinu shodně jako je provedena na části C v roce 2016. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/107.		



detail



celkový pohled





celkový pohled



Detail sloupku



Detail sloupku