

prvek:	<b>MŘÍŽE V OKNECH</b>		číslo:	<b>2N.044 A,B</b>
počet ks:	2			
popis:	Mříž v oknech. Mříž je novodobá replika na motivy starších mříží. Je tvořená svislými pruty a čtyřmi vodorovnými pásky. Mezi pruty jsou umístěné voluty a c profily.			
umístění:	jižní fasáda věže budovy E		památkové hodnocení:	Novodobá replika
rozměry:	~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 1170 mm Výška prvku: 1640 mm		materiál:	kov
nátěr:	Hnědý novodobý nátěr			
stav:	Povrch natřen novodobým nátěrem. Nátěr je poškozen a vypráskává. Ve spodní části, v kotvení je mříží napadeno korozí.			

#### NÁVRH:

Odstranit, bude nahrazeno vnitřní mříží ZN/1.  
Doplnit původní zahrádky. Viz technologický postup TP/111.



pohled na balkon se zábradlím

