

prvek: **OKNO**

číslo: **5N.022 A-J**

počet ks: 10 ks

popis: dřevěné dvojité špaletové dvoukřídle okno, dovnitř otevíravé, osazené ve špaletě vždy dvě sdružená okna rámována dřevěným deštěním, deštění má rovněž meziokenní pilíř, pod dřevěným parapetem deštěná parapetní pole rámovou konstrukcí s kazetovými výplněmi – osm shodně velkých obdélných kazet na výšku
okna mají původní mosazené kličky a zapuštěné závěsy

umístění: západní průčelí budovy E

památkové
hodnocení: původní prvek z doby výstavby, velmi kvalitní truhlářská práce

rozměry: šířka: 1210 mm
výška: 2010 mm

materiál: měkké dřevo

nátěr: vnější část vnějšího rámu a křídel má krycí nátěr hnědou barvou, vnitřní strana okna nátěr smetanový

details: původní mosazné kličky, původní zapuštěné bambulkové závěsy

NÁVRH: repasovat, ponechat na původním místě, zachovat kličky, závěsy, zasklení (je-li historické), doplnit chybějící části deštění; obnovit původní barevnost oken, bude-li zjištěna, nebo provést nátěr dle stávajícího stavu, s výjimkou kliček natřít i kování – viz stávající stav
Obnovit původní barevnost podle průzkumu barevnosti oken. Z interiéru obnovit bílý nátěr, z exteriéru obnovit povrchovou úpravu, shodnou jako u již rekonstruované části C.
Viz technologický postup TP/118.



celkový pohled z exteriéru na dvě okna



celkový pohled z interiéru na dvě okna



celkový pohled z exteriéru na dvě okna