

prvek: ŠTUKOVÉ RÁMOVÁNÍ OKEN		číslo: 2N.002 A-D
počet ks: 4		
popis: Jednoduchá neprofilovaná šambrána, ve spodní části ukončena kapkami ve tvaru komolého jehlanu, po stranách sdruženého okna jsou kapky tři, pod meziokenním pilířem je jich pět. V horní části rámování oken chybí, nepřekračuje architráv, okenní otvory vstupují do vlysu kladí.		
umístění: východní průčelí – budova D a E	památkové hodnocení: nedílná součást architektonického členění fasády	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Celková šířka: 3100 mm Výška od kapek po římsu: 2220 mm Šířka šambrány: 200 mm Nízká profilace: viz foto	materiál: omítka	
nátěr: bílá barva		
stav:: Štukový prvek je celkem v dobrém stavu. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		

NÁVRH:

Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



štukové rámování oken