

prvek: VLYS S TRIGLYFY A METOPAMI		číslo: 2N.004
počet ks: 1		
popis: vlys kladí s kanelovanými triglyfy s kapkami a metopami, v metopách vegetabilní (větve borovic ?) štuková výzdoba		
umístění: východní část jižního průčelí	památkové hodnocení:	původní prvek z doby výstavby, kvalitní štukatérská práce, originál
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 4700 mm (včetně triglifů) Výška prvku: 1000 mm Nízká profilace: viz foto	materiál:	omítka
nátěr: smetanový fasádní nátěr		
stav: Štukový prvek je celkem v dobrém stavu. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové trhliny.		

NÁVRH:

Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



vlys – celkový pohled



vlys – detail štukové výplně metopy mezi okny



vlys – detail štukové výplně metopy nad okenním otvorem