

prvek: SUPRAFENESTRA		číslo: 2N.013 A-D
počet ks: 4 ks		
popis: Štukový prvek nad oknem, z meziokenního pilíře vyrůstají mladé stromky (borovice ?), které větvemi a listím a šiškami vyplňují celý vlys kladí, vlys je ohraničen kanelovanými triglyfy s kapkami, triglyfy podepírají kamennou nadokenní přímou římsu		
umístění: v jižní části západního průčelí – budova E	památkové hodnocení: původní prvek z doby výstavby, umělecko-řemeslné dílo	
rozměry: ~ oměřeno ve výkrese Šířka prvku: 3380mm (včetně triglifů) Výška prvku: 1000 mm Nízká profilace: viz foto	materiál: štuková omítka	
nátěr: nátěr smetanovou barvou		
stav: Štukový prvek je celkem v dobrém stavu. Na horních hranách je značný nános holubiho trusu a prachových depozit. Prvek je překryt vrstvou novodobých nátěrů. Místy se projevují drobné vlasové		

NÁVRH:

nedílná součást architektonické výzdoby objektu, zachovat beze změny. Provést omytí štukového prvku, odstranění nesoudržných omítek a nepůvodních nátěrů. Doplnění štukové výzdoby a omítek omítkou a štukem shodné struktury jako stávající původní omítky a štuky. Provést konečný krycí nátěr shodný s nátěrem provedeným na části C v roce 2016. konečný nátěr byl vybrán na základě restaurátorských průzkumu. Podrobný popis návrhu je uveden v restaurátorském průzkumu a záměru. Viz technologický postup TP/101.



suprafenestra – celkový pohled



suprafenestra - detail