

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

Výkaz výměr SO

Název stavby : Výstavba PZS Libuň - Turnov v km 10,926 a 11,211

Název SO : Napájení nn

Datum zpracování : 06.2013

Číslo stavby

Číslo SO SO 31

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	1,00						
2	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,50						
3	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	3,00						
4	705242	Kabelový podchod pod koleji	ks	2,00						
5	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	16,00						
6	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	5,00						
7	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	1,00						
8	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	562,00						
9	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	599,00						
10	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	37,00						
11	701CGT	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	10,00						
12	705242	Kabelový podchod pod komunikací	m	8,00						
13	701DAB	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm	m	16,00						
14	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	5,00						
15	632417	Kabelový přechod přes most	m	15,00						
16	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	1,00						
	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl: 2		Montáže								
17	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,00						
18	742IBC	1-AYKY 4 x 95 mm2, kabel silový izolace plastová	m	305,00						
19	742IBD	1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová	m	280,00						
20	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,00						
21	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	2,00						
22	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	20,00						
23	742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	26,00						
24	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	12,00						
25	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	4,00						
26	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	1,00						
27	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	10,00						
28	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	53,00						
29	743ECE	Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 s 1 -2 sadami jisticích prvků v provedení kompaktní pilíř	kus	2,00						
30	744EDA	Jednopolový pojistkový spodek do 160A, velikost 00, vč.připojovací sady	kus	3,00						
31	744CCC	Jistič třipólový 13 - 20A (10kA)	kus	2,00						
32	744CDF	Pomocný spínač k instalačnímu jističi do 125A (1x zap., 1x vyp. kontakt)	kus	2,00						

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

<u>Výkaz výměr SO</u>	
Název stavby :	<i>Výstavba PZS Libuň - Turnov v km 10,926 a 11,211</i>
Název SO :	<i>Napájení nn</i>
Datum zpracování :	06.2013

Číslo stavby
Číslo SO **SO 31**
Datum aktualizace :

[illegible]