

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

Výkaz výměr SO

Název stavby : **Výstavba PZS a zvýšení zabezpečení žel. přejezdu Hradec Králové - Ostroměř v km 14,713 a 22,889**

Číslo stavby

Název SO : **Napájení nn**

Číslo SO **SO 31**

Datum zpracování : 06.2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,08						
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	1,00						
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,50						
4	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	2,00						
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	74,00						
6	705242	Kabelový podchod pod koleji	ks	1,00						
7	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	1,00						
8	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	459,00						
9	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	466,00						
10	701CGP	Korungovaná dvoupřásková chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	12,00						
11	701CGT	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	6,00						
12	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	6,00						
13	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	1,00						
14	701HAC	Rozbourání zděných pilířů SP, SR	kus	1,00						
15	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	1,80						
	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl: 2		Montáže								
16	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	51,00						
17	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	60,00						
18	742IBC	1-AYKY 4 x 70-95 mm2, kabel silový izolace plastová	m	340,00						
19	741AAK	Trubka z tvrdého PE ochranná do 47mm uložená pevně	m	3,00						
20	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	150,00						
21	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	3,00						
22	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	38,00						
23	742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	26,00						
24	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	11,00						
25	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2	kus	2,00						
26	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	1,00						
27	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	13,00						
28	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	7,00						
29	743AJA	Rozvaděč pro napájení osvětlení do 4ks 1-f s astronom. automatikou ovládání osvětlení a podružným měřením	kus	1,00						
30	743ECE	Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 s 1 -2 sadami jističích prvků v provedení kompaktní pilíř	kus	1,00						
31	743EFF	Přípojková skříň venkovní v sestavě z elektroměrovým rozvaděčem pro připojení kabelů do 240mm2 s 1-2 sadami poj. spodků v provedení kompaktní pilíř	kus	2,00						

