



RE: 3 patky osvětlení v Hřivicích. Prosím o doplnění textu . díky
 Bazout Komu:
 tomas.chaloupka, WolfK 22.03.2019 06:35
 Od: <Bazout@szdc.cz>
 Komu: <tomas.chaloupka@strabag.com>, <WolfK@szdc.cz>
 Historie:

Tato zpráva byla postoupena.

1 Attachment



image001.gif 190106 - Oprava osvětlení v ŽST Hřivice.xlsx

Dobrý den.

Níže upravený text, kabel není v rozpočtu, ten dodáme my a trubku Kopoflex taky.

Oprava osvětlení spočívá ve vytvoření tří patek (základů) pro osvětlovací stožáry k osvětlení pracovních míst u výhybek č.4, 5, 6. Součástí objektu jsou výkopové práce pro kabel ze stavědla č.2 k napájení třech osvětlovacích stožárů včetně jednoho protlaku pod kolejí, pokládky ochranné trubky Kopoflex, zásyp se zhutněním a demontáží starých osvětlovacích stožárů (viz rozpočet). Patky budou zřízeny mezi hrotem výhybky a srdcovkou na domoušském zhlaví minimálně 3 m od osy koleje a budou propojeny trubkou Kopoflex pro protažení kabelu k osvětlení. Osvětlovací stožáry, kabel si OŘ UL SEE Most osadí samo. Velikost a typ patek bude konzultován s OŘ UL SEE Most s panem Bažoutem tel. 727 605 621. Na zeminu bude rozprostřena červená fólie.

S pozdravem

Petr Bažout

**Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem**

Vedoucí provozního střediska
 Správa elektrotechniky a energetiky

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
 T 972 425 593 , 972 427 481
 M 727 805 621
 E Bazout@szdc.cz
 www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.szdc.cz/dolozka

From: tomas.chaloupka@strabag.com [<mailto:tomas.chaloupka@strabag.com>]
Sent: Thursday, March 21, 2019 11:08 AM
To: Bažout Petr; Wolf Karel
Subject: 3 patky osvětlení v Hřivicích. Prosím o doplnění textu . díky

Dobrý den, posílám ke shlednutí text co půjde do projektu na Opravu úseku Domoušice - Hřivice. Prosím o doplnění, aby jste potom nemuseli psát velké připomínky. Děkuji

1.1.1 Oprava osvětlení v ŽST Hřivice

Oprava osvětlení spočívá ve zřízení tří patek pro osazení osvětlovacích stožárů v ŽST Hřivicích. Patky budou zřízeny mezi hrotem výhybky a srdcovkou na domoušském zhlaví minimálně 3 m od osy koleje. Osvětlovací stožáry si OŘ UL SEE Most osadí samo. Velikost a typ patek bude konzultován s OŘ UL SEE Most s panem Bažoutem tel. 727 605 621. Přívodní kabel k patkám je součástí PS. V rámci železničního spodku bude zřízena výkopová rýha od nových patek pro osvětlovací stožáry k nejbližší osvětlovací lampě v km 36,230. Jedná se o 310 m dlouhý výkop pro možnost položení osvětlovacího kabelu. Rýha bude hluboká 80 cm pod terénem. Na dno rýhy bude rozprostřená vrstva písku frakce 0/4 mm tloušťky 0,1 m. Na pískovou vrstvu bude položen osvětlovací kabel. Kabel bude zaházen 0,25m vykopané zeminy se zhutněním. Na zeminu bude rozprostřena červená fólie. Zbytek rýhy bude zaházen zemním výkopkem se zhutněním.

Ing. Tomáš Chaloupka
STRABAG Rail a.s.

člen koncernu STRABAG SE (Societas Europaea)
TGL PJ RD, Dir. TJ BAHNBAU, UB VWB CZ+SK

Železničářská č.p. 1385
CZ - 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

tel: +420 475 300 127
mobil: +420 602 139 959
e-mail: tomas.chaloupka@strabag.com

Tato zpráva a veškeré příložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah emailové zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, úpravy, zpřístupnění jejího obsahu anebo používání na jiný, než určený účel je zakázáno. Za obsah emailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala. Pokud nejste adresátem této zprávy, prosím, nešířte, nezveřejňujte, nekopírujte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo jejími přílohami. Uvědomte, prosím, okamžitě odesílatele o tom, že jste omylem obdrželi tuto zprávu, a odstraňte ji ze svého systému. Děkujeme.

▼ ---04.03.2019 08:48:37---Dobrý den.

Od: <Bazout@szdc.cz>
Komu: <tomas.chaloupka@strabag.com>
Datum: 04.03.2019 08:48
Předmět: RE: Pozvánka na výrobní poradu na akci Oprava úseku Domoušice - Hřivice

Dobrý den.

V příloze rozpočet na osvětlení Hřivice.

S pozdravem

Petr Bažout

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem**

Vedoucí provozního střediska
Správa elektrotechniky a energetiky

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
T 972 425 593 , 972 427 481
M 727 805 621
E Bazout@szdc.cz
www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.szdc.cz/dolozka

From: tomas.chaloupka@strabag.com [<mailto:tomas.chaloupka@strabag.com>]
Sent: Friday, March 1, 2019 9:11 AM
To: Kazda Jan, Ing.; Horák Jiří, Ing.; david.ruza@strabag.com; Václav Mastný; Vratislav Martinovský; Mihalčík Rostislav, Ing.; Švejdar Pavel, Ing.; Vančura Jiří, Ing.; Bažout Petr; Wolf Karel
Subject: Pozvánka na výrobní poradu na akci Oprava úseku Domoušice - Hřivice

Dobrý den, zveme Vás na výrobní poradu na projekt na akci Domoušice - Hřivice. Porada se uskuteční 7.3.2019 ve 13 :00 v zasedací místnosti na STRABAG Rail a.s. Pozvánka je přiložena.

(See attached file: Pozvánka na výrobní poradu.pdf)

Na shledanou
Ing. Tomáš Chaloupka
STRABAG Rail a.s.

člen koncernu STRABAG SE (Societas Europaea)
TGL PJ RD, Dir. TJ BAHNBAU, UB VWB CZ+SK

Železničářská č.p. 1385
CZ - 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

tel: +420 475 300 127
mobil: +420 602 139 959
e-mail: tomas.chaloupka@strabag.com

Tato zpráva a veškeré přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah emailové zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, úpravy, zpřístupnění jejího obsahu anebo používání na jiný, než určený účel je zakázáno. Za obsah emailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala. Pokud nejste adresátem této zprávy, prosím, nešířte, nezveřejňujte, nekopírujte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo jejími přílohami. Uvědomte, prosím, okamžitě odesílatele o tom, že jste omylem obdrželi tuto zprávu, a odstraňte ji ze svého systému. Děkujeme.[příloha 190106 - Oprava osvětlení v ŽST Hřivice.xlsx odstraněna uživatelem Tomas CHALOUPKA/CZ/BAU]