



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: 18562/2017-SZDC-SSZ-ÚT2-Paa

Ze dne: 11. 12. 2017

Naše zn.: 12693/2018-SZDC-GŘ-O24

Vyřizuje: Ing. Ondřej Plocek

Telefon:

Mobil: 727 827 268

E-mail: plocek@szdc.cz

Datum: 22. 1. 2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

v kopii e-mailem: Pavel@szdc.cz

„Zvýšení zabezpečení železničního přejezdu P1627 trati České Budějovice – Černý Kříž v km 52,612“

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané přípravné dokumentaci výše uvedené stavby zasílá níže uvedené stanovisko:

Předložená přípravná projektová dokumentace neobsahuje stavební objekt, který řeší novou elektrickou přípojku pro zabezpečení přejezdu, o které je psáno v technické zprávě části A i B. Požadujeme doplnit v dalším stupni projektové dokumentace.

Dále upozorňujeme, že v části A je uveden požadovaný příkon el. přípojky 4kW a v části B je požadován příkon pouze 2,6kW. Sjednotte dle skutečných energetických požadavků použité technologie zabezpečující železniční přejezd.

Ing. Jaromír Hrubý

ředitel odboru elektrotechniky a energetiky