



- v rámci PS 580 130 v rámci instalace U1:
- NOVÝ SKŘÍŇOVÝ USMĚRŇOVAČ U1
 - NOVÁ KABELAŽ VN NA HLADINĚ 2,5kV OD OD PRŮCHODKOVÉ DESKY OD TU1 PO U1
 - NOVÁ KABELAŽ VN NA HLADINĚ 3kV OD U1 PO TL1, OD U1 PO MU1-Q34.1
 - NOVÁ KABELAŽ NN V RÁMCI INSTALACE U1
 - PŘIPOJENÍ NOVÉ TECHNOLOGIE NA STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ
- Pro požadované parametry zařízení vyhovují navržené typy přístrojů nebo 100% kompatibilní.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS:	Ing. Svoboda Jiří		Projektování elektrických zařízení Ing. JIŘÍ SVOBODA Příčná 422, 784 01 Červenka R.Č. ČKAIT: 0011367 IČ:01394223	
NAVRHL, VYPRACOVAL:	Ing. Svoboda Jiří			
INVESTOR:	SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové			
KRAJ, OÚ:	Pardubický, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
NÁZEV AKCE: Oprava TNS Rudoltice			ÚČEL: PD	MĚŘÍTKO:
			DATUM: 11/2017	FORMÁT: A4
ČÁST: PS 580 130 TNS Rudoltice, U1,U2 rekonstrukce usměrňovacího soustrojí			Č. VÝKRESU: PS580130-07	POČET DÍLŮ:
			ČÁST: D3.3	PŘÍLOHA Č.: 07
Přehledové schéma usměrňovací jednotky U1				