

Legenda:

- PHLPTOC

PHHPTOC

PHIPTOC

DPHLPDOC

PHPTOV

PHPTUV

ROVPTOV

NSPTOC

CCBRBRF

T2PTTR

Vyp

Blokování

Signalizace a ovl. z nadřízených systémů

Řízení a snímání
- Třífázová nesměrová nadproudová ochrana 1. stupeň

Třífázová nesměrová nadproudová ochrana 2. stupeň

Třífázová nesměrová nadproudová ochrana 3. stupeň

Třífázová směrová nadproudová ochrana

Třífázová přepětová ochrana



Třífázová podpětová ochrana

Přepětová ochrana vyhodnocující nulovou složku napětí

Nadproudová ochrana vyhodnocující zpětnou složku proudu

Ochrana při selhání vypínače

Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení vývodu

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS:	Ing. Svoboda Jiří		<div>Projektování elektrických zařízení</div> <div>Ing. JIŘÍ SVOBODA</div> <div>Příčná 422, 784 01 Červenka</div> <div>R.Č. ČKAIT: 11367</div> <div>IČ: 01394223</div>	
NAVRHL, VYPRACOVAL:	Ing. Svoboda Jiří			
INVESTOR:	SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové			
KRAJ, OÚ:	Pardubický, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
Oprava trakčních usměrňovačů U1 + U2 + SKŘ na TNS Rudoltice			ÚČEL: PD	MĚŘÍTKO:
			DATUM: 11/2017	FORMÁT: 3x4
			Č. VÝKRESU: 580 131-08	POČET DÍLŮ:
			ČÁST: --	PŘÍLOHA Č.: 08
PS 580 131 TNS Rudoltice, DŘT a SKŘ				
Blokové schéma ochran - nový stav				