

MR Rudoltice v Čechách

Editace 22.11.2003

Adresa multipoint: ?
Adresa pro povely: 16

Dověšit
Úpravy po zk. 21.11.2003:
Doplněno
Zrušeno
Úpraveno

PLC - TECOMAT NS-950 RAPID

rám 00

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
zdroj NS-950 110V DC		CPU CPM-2B		SC-01	SC-01	8 x IN 20mA, 12bit	32 x IN DC 24V CM	32 x IN DC 24V CM	32 x IN DC 24V CM	32 x IN DC 24V CM	kryt prázdné pozice	kryt prázdné pozice	kryt prázdné pozice
DC-60W	CPM	SC-01	SC-01	TT-04	IB-48	IB-48	IB-48	IB-48	IB-48	DUM	DUM	DUM	DUM

Rám RM-19

rám 01

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
zdroj NS-950 110V DC		exp. jednotka STM-3	16 x OUT relé 250V 3A	16 x OUT relé 250V 3A	16 x OUT relé 250V 3A	kryt prázdné pozice	kryt prázdné pozice	kryt prázdné pozice	kryt prázdné pozice	zdroj pro I/O 24V 110V DC / 24V DC	telekomunikační jednotka SLAVE		
DC-60W	STM	OR-15	OR-15	OR-15	DUM	DUM	DUM	DUM	PW-60W	CD-02			

Rám RM-19