

Váš dopis zn.: Bez zn.  
Ze dne: -

Naše zn.: 17469/2014/SSZ-ÚE  
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál  
Telefon: 972 244 865  
Mobil: 602 741 737  
E-mail: kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku**

**„Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála“**

**Dodatečné informace - Dodatek č. 4**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.19:**

V této položce chybí množství, přestože sloupec výkaz výměr obsahuje výpočet. Doplní zadavatel správné množství?

objekt	č.p.	kód	název	mj	množ
SO 06-20-02		9112R	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ REPASE	M2	0


**Odpověď na dotaz č.19:**

*Položka 9112R OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ REPASE má skutečně správné množství 0, protože všechno zábradlí se instaluje nové. Výkaz výměr u položky jsme vymazali.*

*Současně opravujeme množství u následující položky  
911215 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM, M2, množství 45,711  
a příslušný výkaz výměr dle výkresů zábradlí.*

Přílohy: 1) SO062002\_soupis\_praci\_zmena\_141120.xls

V Praze dne 20. 11. 2014



**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1700  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace