



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

685/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Šlechtová Marta

Telefon: 972 244 721

Mobil: 602 774 958

E-mail: slechtovaM@szdc.cz

Datum: 19. 01. 2015

Dle rozdělovníku

„Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)“

Dodatečné informace - Dodatek č. 10

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 26:

Jak je v projektu SO 08-38-01 počítáno se zajištěním mostních opěr vůči bočnímu tlaku násypu? Bude muset být provedeno před demolicí klenby zajištění opěr (kotvením, rozepřením opěr)?

Jakým způsobem máme tyto práce, které by mohly být v případě realizace nutné provést, zohlednit v nabídce?

Odpověď na dotaz č. 26:

V rámci rozpočtu jsou v pol. 72-74 uvedené objemy pro použití podpěrné skruže v celkové délce použití celkem 3 měsíce. Tato podpěrná skruž slouží nejen pro podepření bednění vlastní klenby, dále k vytvoření pracovní plošiny pro materiál demolované klenby, ale současně slouží i pro rozepření opěr mostu (před zahájením demolice) a to příčně v úrovni pod úložným prahem a v polovině výšky opěr se současnou svislou převázkou na lící kamenného zdiva opěr. Způsob provedení skruže a rozepření je odvislý od použitého systému skruže a jejích modulů. Tato skutečnost nebyla však uvedena v textové části ani podložena výkresem (dle uvedeného důvodu). Proto nebyl z dokumentace zřejmý způsob provedení. Objem podpěrné skruže odpovídá prostoru mezi opěrami na výšku opěr a šířku mostu.

Dotaz č. 27:


Dle zadávací dokumentace, Části 2 Pokynů pro dodavatele, bodu 16.1, je požadováno od uchazečů poskytnutí jistoty za nabídku ve výši 5 mil.Kč, a to ve formě bankovní záruky, pojištění záruky nebo složením částky na účet zadavatele.

Žádáme zadavatele o informaci, zda je možné jistotu za nabídku složit z jednotlivých bankovních záruk za nabídku členy společnosti (sdružení) v součtu až do výše požadované zadávací dokumentací?

Tedy, že každý člen společnosti (sdružení) poskytne jistotu za nabídku formou bankovní záruky ve výši svého podílu na Společnosti (sdružení).

Odpověď na dotaz č. 27:

Ano.



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013