



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční energetiky

Riegrovo náměstí 914

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 5807/2016 - SZDC-SŽE-ÚS_PHA_OE

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: 5 S

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ PŘ.: 1

VYŘIZUJE: Kubeček

TEL.: 972 229 216, 602 28 28 01

FAX: 972 229 200

E-MAIL: kubecek@szdc.cz

DATUM: 2.6.2016

SUDOP PRAHA a.s.

Aleš Budský

Olšanská 1a

130 80 Praha 3

Věc: Rekonstrukce a doplnění EOv v žst. Pečky a žst. Velim

Rekonstrukce a doplnění EOv v žst. Český Brod

- vyjádření SŽE k PD

Připomínky k PD :

- PD dát do souladu s podmínkami připojení dle smlouvy o připojení s ČEZ a.s.

PS 41-21, žst. Velim, úprava rozvodny nn

- Provést výměnu MTP pro napájení žst. z hodnoty 200/5 na 125/5
- V rámci úprav hl. rozvaděče nn a měřících skříní USM požadujeme osadit vývody pro žst a EOv optočleny OP105 a to z důvodu dodatečného připojení přenosového zařízení PROFILCOM. Pořízení a instalace optočlenů (propojení s měřením ČEZu) bude zahrnuta do nákladů stavby. Dodávku PROFILCOMu zajistí SŽE HK.
- Zajistit selektivitu jištění mezi rozvaděči Rh1 a 1Reov
- Jištění před měřením upravit s ohledem na velikost MTP.

- ***Bylo dáno do souladu - požadavek ČEZu na změnu MTP byl projektantovi ze strany SŽE dodatečně postoupen***
- ***Výměna MTP byla doplněna***
- ***Optočleny byly doplněny***
- ***Selektivita nebyla řešena - vstupní přístroj v 1Reov plní pouze funkci hlavního vypínače (selektivitu není třeba řešit)***
- ***Jištění bylo upraveno***

PS 41-22, žst. Pečky, úprava rozvodny nn

- V rámci úprav hl. rozvaděče nn a měřících skříní USM požadujeme osadit vývody pro žst a EOv optočleny OP105 a to z důvodu dodatečného připojení přenosového zařízení PROFILCOM. Pořízení a instalace optočlenů (propojení s měřením ČEZu) bude zahrnuta do nákladů stavby. Dodávku PROFILCOMu zajistí SŽE HK.
- Zajistit selektivitu jištění mezi rozvaděči Rh1 a 1Reov

- ***Optočleny byly doplněny***
- ***Selektivita nebyla řešena - vstupní přístroj v 1Reov plní pouze funkci hlavního vypínače (selektivitu není třeba řešit)***

Žst. Český Brod, úprava rozvodny nn

- Provést výměnu MTP pro napájení žst. z hodnoty 400/5 na 150/5
- Jištění před měřením upravit s ohledem na velikost MTP.

- **Výměna MTP byla doplněna**
- **Jištění bylo upraveno**

Žst. Roztoky a Libčice

Bez připomínek

S pozdravem



Pavel Samek

Přednosta ÚS Praha SŽE

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace (47)
Správa železniční energetiky
Územní správa Praha
Chodovská 237/8, 141 00 Praha 4
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
ÚS Praha SŽE, Chodovská 237/8, 141 00 Praha 4

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ
110 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka
48384

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz