



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 359/2015-SSV

VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš

TEL.: 722 819 305

FAX:

E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz

DATUM: 12.1.2015

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ PŘ.: 1

Všem uchazečům

Věc: **Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim**  
Dodatečné informace č. 6

#### Dotaz č. 1:

SO 04-33-01 – T.ú. Brno Královo Pole – Kuřim, IPO

V technické zprávě je uvedeno:

*„Vzhledem k nutnosti provětrávání místností při zavřeném okně je nutno aby použitá okna měla v rámu zabudován systém provětrávání, zaručující trvalé provětrávání při zavřených oknech bez snížení hlukové a tepelné izolace.“*

Může zadavatel objasnit, jak si představuje řešit tyto požadavky, které se navzájem vylučují „větrat a zároveň izolovat“?

#### Odpověď:

V nových oknech musí být osazena mala inteligentní klapka, která umožňuje optimální výměnu vzduchu v místnosti při zavřeném okenním křídle a zároveň nezhoršuje jejich zvukové + tepelné izolační vlastnosti.

Jedná se např. o větrací systém Gecco (Gealan Clima Control) - viz příloha.

Odkazy na náhodně vybrané výrobce:

<http://www.matrix-as.cz/vetraci-systemy>

<http://www.inteligentni-okna.cz/inteligentni-okna-regulace-vlhkosti.html>

S ohledem na čl. 4.4. Pokynů pro dodavatele č.j.: 8757/2014 – SSV zadavatel, i přes shora uvedený příklad, umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem).



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

**Dotaz č. 2:**

SO 03-15-51

47	170405-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405 (železný šrot) - bez poplatku " parapety , zárubně" 0,015+0,18	t	0,195 0,195
----	----------	--	---	----------------

SO 04-33-01

30	170405-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405 (železný šrot) - bez poplatku	t	0,086
----	----------	--	---	-------

SO 05-15-01

66	170405-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405 (železný šrot) - bez poplatku	t	0,556
----	----------	--	---	-------

U výše uvedených objektů a položek je v položce Poplatek za uložení na skládku (železný šrot) uvedeno bez poplatku.

- Chápeme správně, že u výše uvedených položek bude ve sloupečku jednotková cena uvedena hodnota 0,00Kč? Položky tedy nebudou naceněny a budou mít nulovou hodnotu?

**Odpověď:** Ano, žádáme uchazeče, aby tyto položky nenaceňovali.

**Dotaz č. 3:**

SO 04-19-09

30	170405-O	železný šrot - konstrukce,kolejnice	T	0,637
----	----------	-------------------------------------	---	-------

SO 04-19-10

36	170405-O	železný šrot - konstrukce,kolejnice	T	0,420
----	----------	-------------------------------------	---	-------

U výše uvedených objektů je v položkách napsáno, že se jedná o železný šrot, ale není zde uvedeno bez poplatku.

- Bude u výše uvedených položek SO 04-19-09 a SO 04-19-10 uvedena ve sloupečku jednotková cena hodnota 0,00Kč? Položky tedy nebudou naceněny a budou mít nulovou hodnotu?

**Odpověď:** Ano, žádáme uchazeče, aby tyto položky nenaceňovali.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

**Dotaz č. 4:**

V objektu SO 04-16-01 je požadována Rekonstrukce středového trativodu (str. 11 Technické zprávy).  
V kterých položkách výkazu výměr a v jakém objemu jsou tyto práce zahrnuty?

**Odpověď:**

V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) jsou tyto práce zahrnuty v položce č. 18 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 300MM, RÝHA TR 3-4 2378.42m. Detailně dle podrobné tabulky spodku jako přílohy soupisu prací.

**Dotaz č. 5:**

V rámci Dodatečných informací č. 3 jsme obdrželi aktualizovaný Soupis prací, ve kterém jsou následující výkazy výměr chybně zavzorcovány:

E.1.1.

SO 04-16-03

E.1.2.

SO 04-16-04

E.1.4.

SO 03-19-51

SO 04-19-05

SO 04-19-08

SO 04-19-09

SO 04-19-10

SO 04-19-14

Žádáme zadavatele o zaslání opravených VV.

**Doplnění dotazu:**

E.1.1.

SO 04-16-03 v pol. č. 26, 27, 28 chybně uvedena cena dodávky (počítá Celková hmotnost + jednotková cena dodávky)

**Odpověď:** Položky 26,27,28 nejsou součástí tohoto soupisu prací, vzorce jsou v pořádku.

E.1.2.

SO 04-16-04 pol. č. 24 v ceně dodávky a montáže celkem neuveden součinnový vzorec, pol. č. 29 v ceně dodávky celkem neuveden součinnový vzorec

**Odpověď:** Soupis prací byl v této části opraven – opravený soupis prací viz přílohy.

E.1.4.

SO 03-19-51 v Ceně za objekt není započtena pol. č. 1, v oddíle Zemní práce dodávky celkem nejsou započteny pol. č. 2, 3, 4, v oddíle Úprava povrchů vnější dodávky celkem není započtena pol. č. 12, v oddíle Ostatní konstrukce a práce dodávky celkem nejsou započteny pol. č. 13, 14, 15

**Odpověď:** Soupis prací byl v této části opraven – opravený soupis prací viz přílohy.

SO 04-19-05 v Ceně za objekt není započtena pol. č. 1

**Odpověď:** Soupis prací byl v této části opraven – opravený soupis prací viz přílohy.





Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

SO 04-19-08 v oddíle Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům dodávky celkem není započtena pol. č. 32, v pol. č. 8 a 17 v ceně dodávky celkem neuveden součinný vzorec

**Odpověď:** Soupis prací byl v této části opraven – opravený soupis prací viz přílohy.

SO 04-19-09 v oddíle Svislé konstrukce dodávky celkem nejsou započteny pol. č. 12,13, v oddíle Ostatní konstrukce a práce dodávky celkem nejsou započteny pol. č. 21, 22, 23, 24

**Odpověď:** Soupis prací byl v této části opraven – opravený soupis prací viz přílohy.

SO 04-19-10 v oddíle Základy dodávky celkem nejsou započteny pol. č. 12, 13, v oddíle Svislé konstrukce dodávky celkem nejsou započteny pol. č. 14, 15, 16, 17, v oddíle v oddíle Ostatní konstrukce a práce dodávky celkem nejsou započteny pol. č. 26, 27, 27, 28, 29, 30

**Odpověď:** Soupis prací byl v této části opraven – opravený soupis prací viz přílohy.

SO 04-19-14 v oddíle Ostatní konstrukce a práce – bourání v ceně dodávky a montáže celkem není započtena pol. č. 15

**Odpověď:** Soupis prací byl v této části opraven – opravený soupis prací viz přílohy.

#### **Dotaz č. 6:**

V dod. informacích číslo 5 zadavatel odpovídal na otázku, zda je možné pomoci jedné osobě prokázat více pozic, pokud splňuje zároveň předpoklady na výkon těchto funkcí. Na jedné straně zadavatel píše, že jen jedna fyzická osoba může zastávat funkci člena personálu, ale pokud splňuje všechny kvalifikační předpoklady, je možné splnit více funkcí.

Může zadavatel doobjasnit, proč nelze sloučit výkon funkce stavbyvedoucího a jeho zástupce, když jsou požadavky na jejich kvalifikaci obdobné? Lze i prokázat jednou osobou funkce zástupce stavbyvedoucího a specialistu na žel. svrsek a spodek?

#### **Odpověď:**

Funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce nebude vykonávat jedna osoba, jelikož zadavatel požaduje, aby byla zajištěna zastupitelnost kvalifikovanou osobou.

Zástupce stavbyvedoucího může vykonávat rovněž funkci specialisty (vedoucího prací) na železničním svršku a spodku.

Opravená část soupisu prací tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 401718).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 27. 1. 2015 na den 5. 2. 2015, tedy o 7 kalendářních dnů. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 15.1. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 2. 2015 v 10:00 hod.,  
**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 15.1. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 2. 2015 v 10:00 hod.,  
**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 15.1. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 5. 2. 2015 v 10:15 hod.,

**Příloha:** Soupis prací – opravená část  
Inteligentní větrací systémy (dotaz č. 1)

---

**Ing. Jarmila Ozimá**  
ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 1604  
ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace