






LEGENDA

- 


Vnější uzemňovací soustava - pásek FeZn 30x4 mm, 70µm
- 

Vnější uzemňovací soustava - 2x pásek FeZn 30x4 mm, 70µm (komplet mřížová soustava)
- 

Svařovaný (nerozebiratelný) spoj v zemi
- 

Zemnicí tyč FeZn délky 2 m
- 

Zemnicí jámka se zemnicím prstencem z pásku FeZn 60/8mm pro potřeby navázání rozšířeného uzemnění a ev. kontrolní měření. Spoje páskových zemničů s prstencem jsou šroubované



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
	Stavební správa západ Sokolovská 278, 190 00 Praha 9	

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MIROSLAV NEZKUSIL
		Garant profese: -

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. MIROSLAV NEZKUSIL	ING. MIROSLAV NEZKUSIL	ING. JIŘÍ VELEBIL

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	15 484 208	
Rekonstrukce SpS Lužany	Projektový stupeň:	
	PROJEKT	
Část:	Datum:	
	03/2016	
PS 01.2 SPS LUŽANY, VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ	Číslo části:	
	D.3.4	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	1 : 100	3A4
DISPOZICE UZEMNĚNÍ – PROVOZNÍ BUDOVA, ZÁKLADOVÁ DESKA		Číslo přílohy:
		3