



LEGENDA:

- KABEL CYKY 3Jx2,5, CYKY 3Jx1,5
- B ● VÝVOD
  - O - VÝVOD PRO OSOUŠEČE RUKOU
  - U - VÝVOD PRO NAPOJENÍ UMYVADLA S ČIDLEM
  - P - VÝVOD PRO NAPOJENÍ PISOÁRU S ČIDLEM
  - B - VÝVOD PRO NAPOJENÍ BOILERU
  - Z - VÝVOD PRO NAPOJENÍ WC S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM
- JB ● ROZVODNÁ KRABICE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ A PROSTORŮ		
označení	účel místnosti (prostoru)	výměra
OP02	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI	7,97m2
OP04	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - INVALIDÉ	3,89m2
OP05	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	7,78m2

POZN.:

- ROZVÁDĚČ R19 BUDE PLECHOVOU ROZVODNICÍ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ.
- K VÝKONOVÝM SPOTŘEBIČŮM - BOILER (D) A OSOUŠEČE RUKOU (A) BUDOU VEDENY KABELY CYKY 3Jx2,5. K UMYVADLŮM (B), PISOÁRŮM (C) A WC PRO INVALIDY (E) BUDOU VEDENY KABELY CYKY 3Jx1,5 - TYTO KABELY BUDOU NAPÁJET JEJICH OVLÁDÁNÍ.
- KABELY BUDOU VEDENY V PODHLEDECH NA DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH 50/50. ZE STROPU K SPOTŘEBIČŮM BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU. JE NUTNÉ JE TEDY ZASEKAT PŘED SAMOTNÝM OBLOŽENÍM STĚN DLAŽDICEMI.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA  
1PE+N~ 50 Hz, 400 V / TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEB.DOT.NAP.NEŽ. ČÁSTÍ:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,  
A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

0	10/2018	J.Godawa		P.Povejšil	Ing.T.Jelínek			PD pro provádění stavby		
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS		
ZÁKAZNÍK SŽDC, s.o., Správa osobních nádraží K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem						PROJEKT Žst. Bohušovice nad Ohří - oprava (plášť,VPP)				
VÝKRES D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvody									PROF.Č.DOK.	
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - NAPÁJENÍ									ES 03	
 Projekce a inženýring Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem, CZ Tel.:+420 475 315 980 Fax:+420 475 315 999						STUPEŇ DPS		ČÍSLO PROJEKTU 99219 300		FOR.A4 2x
						MĚŘ. 1:50		ORIENTAČNÍ Č. DOK.		LIST/Ů 1
ČÍSLO VÝKRESU						REVIZE		KOPIE		
								0		
IN-3-5335										