

## A



## NOVÁ KANALIZACE



# NOVÝ VODOVOD



M 1:50 NOVÁ KANALIZACE

# ROZVINUTÝ ŘEZ



## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

P NEREZOVÝ PISOÁR V PROVEDENÍ ANTIVANDAL S RADAROVÝM SENZOREM, PŘÍPEVNĚNÍ NA STĚNU,  
PRO PŘIPOJENÍ 230V (INTEGROVANÝ ZDROJ 12 NEBO 24V), KULOVÝ VENTIL ROHOVÝ 3/8"x1/2"  
ZAKRYTÝ PISOÁREM

**UM** NEREZOVÉ UMYVADLO V PROVEDENÍ ANTIVANDAL SE SIFONEM, PŘÍPEVNĚNÍ NA STĚNU, BATERIE SE SENZOREM PRO PŘIPOJENÍ 230V (INTEGROVANÝ ZDROJ 12 NEBO 24V), NEREZOVÁ NÁDOBKA NA MÝDLO, PŘI UMYVADLU BUDE NEREZOVÝ OSOUŠEČ RUKOU (230 V) ANTIVANDAL, KULOVÝ VENTIL ROHOVÝ 3/8"x1/2" (SMÍŠENÁ VODA)

**UM1** NEREZOVÉ UMYVADLO V PROVEDENÍ ANTIVANDAL PRO INVALIDY SE SIFONEM, PŘÍPEVNĚNÍ NA STĚNU, VČETNĚ MADLA VEDLE UMYVADLA (DĚLKY 500mm, SVISLE), BATERIE SE SENZOREM PRO PŘIPOJENÍ 230V (INTEGROVANÝ ZDROJ 12 NEBO 24V), NEREZOVÁ NÁDOBKA NA MÝDLO, PŘI UMYVADLU BUDE NEREZOVÝ OSOUEŠČ RUKOU (230 V) ANTIVANDAL, VŠE MUSÍ BÝT VYHOVUJÍCÍ VYHLÁŠCE 398/2009 Sb., KULOVÝ VENTIL ROHOVÝ 3/8"x1/2" (SMIŠENÁ VODA)

**WC** NEREZOVÝ ZÁVEŠNÝ KLOZET V PROVEDENÍ ANTIVANDAL, PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM BEZ NÁDRŽKY PRO PŘÍMÉ SPLACHOVÁNÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY, VČETNĚ SPLACHOVAČE, DRŽÁKU TOALETNÍHO PAPIRÚ A WC ŠTĚTKY VŠE PROVEDENÍ ANTIVANDAL, KULOVÝ VENTIL DN25 ZA SDK PŘEDSTĚNOU, PŘÍSTUPNÝ NEREZOVÝMI DVÍŘKY 150x150, MINIMÁLNÍ TLAK VODY 3 BARY

**WC1** NEREZOVÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET V PROVEDENÍ ANTIVANDAL PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, VČETNĚ  
OPĚRKY, PEVNÉHO (DĚLKA 900mm) A SKLOPNÉHO MADLA (DĚLKA 800mm), PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM  
BEZ NÁDRŽKY PRO PŘÍMÉ SPLACHOVÁNÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY, VČETNĚ  
SPLACHOVAČE, DRŽÁKU TOALETNÍHO PAPIRŮ A WC ŠTĚTKY VŠE PROVEDENÍ ANTIVANDAL, VŠE  
MUSÍ BÝT VYHOVUJÍCÍ VYHLÁŠCE 398/2009 Sb., KULOVÝ VENTIL DN25 ZA SDK PŘEDSTĚNOU,  
PŘÍSTUPNÝ NEREZOVÝMI DVÍŘKY 150x150. MINIMÁLNÍ TLAK VOZU 3 BARY

**V 110** NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU, NAPOJENÍ NA KANALIZACI PVC 110

## POZNÁMKY:

ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A NÁSLEDNĚ SE PROVEDE NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DO PÍSKOVÉHO LOŽE A OBSYPEM. PŘED BETONÁŽÍ PODLAHY MUSÍ BÝT OSAZENY PODLAHOVÉ VPUSTI.

ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ROZVODY PITNÉ VODY. NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE POUŽITA PŘECHODKA OCEL DN25 / PLAST D32 A SVEDE SE DO ÚROVNĚ cca 400mm NAD PODLAHOU. PŘÍVOD VODY PRO NÁSTĚNNÝ OHŘÍVAČ VODY 30L SE PROVEDE NAD NOVÝM PODHLEDEM. NOVÉ ROZVODY BUDOU ŘEŠENY POTRUBÍM PPR 32x4,4 (PN16) A PPR 20x2,8 (PN16), VČETNĚ TVAROVEK PPR PRO KULOVÉ VENTILY DN25 A 1/2". POD NÁSTĚNNÝM OHŘÍVAČEM BUDE SMĚŠOVACÍ VENTIL (SMIŠENÁ TEPLOTA 38°C).

LEGENDA :

- |   |                      |   |                     |
|---|----------------------|---|---------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KANALIZACE |  | NOVÝ VODOVOD        |
|  | NOVÁ KANALIZACE      |  | TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA |
|  | STÁVAJÍCÍ VODOVOD    |  | SMÍŠENÁ VODA 38°C   |

[illegible]